

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 12/ _____**

г.Ерейментау
Место составления

26.03.2024 г.
Время 12:4

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Ерейментауского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 12 от 06.03.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением
ДОСКЕНОВ АМАНГЕЛЬДЫ СЕРИКОВИЧ - Начальник ОЧС Ерейментауского района
ГЛУШАНЬ ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ - Главный специалист Отдела по чрезвычайным ситуациям Ерейментауского района
НУРЛАНОВ ЕРЛАН КАБДУЛМАЖИТОВИЧ - Старший инженер
ЖАКУДЕН АЯТ ЕРБОЛСЫНУЛЫ - Старший инженер

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Еркиншилик отдела образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Еркиншилик отдела образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области», Акмолинская область, Ерейментауский район, Еркиншилик, Сарыжайлау (УЛИЦА), 24.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 12.03.2024 - 26.03.2024

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Еркиншилик отдела образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	На объекте с массовым пребыванием людей не проводятся практические тренировки не реже 1 раза в полугодие с указанием в журнале тренировок, составляемом в произвольной форме. Основание: п.14 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 11.;	П. 11 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

2	На путях эвакуации в спортзале объемный световой знак пожарной безопасности «Выход» эксплуатируются в неисправном состоянии. Основание: п. 35 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 62.;	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	Все эвакуационные выходы не открываются. Основание: п. 19 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 65.;	П. 65 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	В спортзале, в учительской электрический светильник эксплуатируется без защитного плафона, предусмотренного конструкцией изготовителя. Основание: п.86 п.п1 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п.74.;	П. 74 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	В актовом зале электрическая розетка не закреплена плотно к стене. Основание: п. 86 п.п 2 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 75.;	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	В помещении медицинского персонала, в кабинете английского языка соединительная коробка эксплуатируется без защитной крышки. Основание: п.82 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 84.;	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Исраилов Е.К. *Исраилов*

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

Директор Исмаева Б.Г. *26.03.2024г.* *Исмаева*

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

Приложение на «__» листах

«__» _____ 20__ г.